

INFORMATIONEN

zur Ausführung von Grundstücks- bzw. Hausanschlussleitungen für die Wasserversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hausanschlussleitungen werden bei der Erstellung von neuen Baugebieten gleichzeitig mit der Hauptleitung verlegt. Dies führt in vielen Fällen zu Interessenkonflikten bezüglich der gewünschten Einführungsstelle in das Gebäude und der bereits vorhandenen Leitungslage.

Eine Vorausverlegung ist notwendig, um spätere Kosten durch einen Straßen- bzw. Gehwegaufbruch oder einer Unterkreuzung von Kabeln und Gasleitungen zu vermeiden. Es ist daher notwendig, diese Gegebenheit bei der Kellerplanung zu berücksichtigen.

Hausanschlussleitungen unterliegen ebenso wie andere Bauvorhaben Vorschriften. Vorschriftenänderungen entstehen vor allem immer dann, wenn durch Fehler Schäden verursacht worden sind.

Die Behebung der Schäden verursacht heute wesentlich höhere Kosten. Wir legen hier strengere Maßstäbe an als in Zeiten in denen keine Kabel verlegt wurden und auch die Außenanlagen der Grundstücke einfacher gestaltet waren.

Die Stadtwerke Traunreut bitten daher um Ihr Verständnis, dass die Vorschriften von uns einzuhalten sind. In der DIN 1988 ist die Erstellung eines Hausanschlusses geregelt. Er ist geradlinig, auf kürzestem Weg mit Steigung zum Gebäude, rechtwinklig zur Grundstücksgrenze und frostfrei zu verlegen. Der Abstand zur Abflußleitung soll mindestens 1 m betragen. Anschlußleitungen dürfen nicht überbaut werden, ihre Freilegung muß stets möglich sein. Die Stadtwerke Traunreut verlegen daher seit Jahren die Hausanschlussleitung in Schutzrohren um spätere Aufgrabungen und Kosten zu vermeiden.

Ein Großteil der Schäden entsteht durch Setzungen im Baugrubenbereich. Der Untergrund im Bereich des Kelleraushubes unterhalb des Anschlussbereiches muss deshalb lagenweise verdichtet werden!

Außerdem möchten wir Ihnen einige Hinweise zum Einbau eines Wasserzählers geben: Der Wasserzähler soll unmittelbar nach dem Eintritt der Wasserleitung im Gebäude montiert werden. Dieser Bereich muss jederzeit zugänglich sein, um bei Arbeiten am Wasserzähler austretendes Wasser auffangen bzw. ableiten zu können.


Alle Installationsarbeiten dürfen nur durch Unternehmen ausgeführt werden, welche im Installateurverzeichnis der Stadt Traunreut (Anlage 7) oder eines anderen Versorgungsunternehmens als Fachfirmen eingetragen sind.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Wassermeister



Engelbert Danner


Betriebsleiter Wasserversorgung

 Mobil: 0160 / 5267820



Alen Kuzman

stellv. Betriebsleiter Wasserversorgung

 Mobil: 0160 / 90972052